

**Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico****CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO****COMISARÍA DE AGUAS****ANUNCIO DE RESOLUCIÓN**

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido otorgada una concesión de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada:

Referencia expediente: C-0226/2017.

Características del aprovechamiento

Titular: Comunidad de Propietarios Urbanización Carrasquilla Conejeros (H45039641).

Uso: Abastecimiento.

Clasificación del uso: Abastecimiento de núcleos urbanos, apartado a) 1º del artículo 49 bis del RDPH.

Volumen máximo anual (m³): 31.913.

Volumen máximo mensual (m³): 8.677,07.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
286,51	642,31	928,82	1470,63	1907,89	4351,1	8677,07	8243,89	2900,74	1338,94	801,18	363,92

Caudal máximo instantáneo (l/s): 12,49.

Procedencia de las aguas: Subterráneas. Acuífero 03.05 (Madrid-Talavera).

Plazo: Veinticinco años.

Título en que se funda el derecho: Concesión otorgada por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha de la presente resolución.

Observaciones:

- Los valores máximos característicos del aprovechamiento son limitativos. La suma de los volúmenes y caudales consumidos en todas las captaciones no debe superarlos.

- Abastecimiento de la Urbanización "Carrasquilla-Conejeros" en el término municipal de Escalona (Toledo), para un total de 206 inmuebles urbanos.

Número de captaciones: 2.

Número de usos: 1.

Relación entre usos y captaciones:

Características de las captaciones**CAPTACIÓN Nº 1**

Procedencia del agua: Acuífero 03.05 (Madrid-Talavera).

Masa de agua: 030.015 (Talavera).

Tipo de captación: Sondeo.

Volumen máximo anual (m³): 12.127.

Volumen máximo mensual (m³): 3.297,34.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
108,87	244,07	352,94	558,82	724,98	1653,44	3297,34	3132,73	1102,3	508,79	304,44	138,28

Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,05.

Diámetro sondeo (mm): 450.

Profundidad sondeo (m): 120.

Potencia instalada (C.V.): 25.

Localización de la captación:

Topónimo: C/ Isis, 38. Término municipal: Escalona. Provincia: Toledo. Polígono: Zona urbana. Parcela: Zona urbana. Coordenadas U.T.M. ETRS 89; (X, Y): 380.449; 4.444.124. Huso: 30.

Observaciones: Las aguas detraídas desde esta captación nº 1, serán impulsadas hasta un depósito semienterrado de ladrillo y cemento de 180 m³ de capacidad denominado "Depósito Carrasquilla" y situado en la C/ Isis, 38, donde se realizará el correspondiente tratamiento de desinfección y cloración, disponiendo por otra parte de un equipo de rebombeo que consta de 3 bombas con motores de 5 Kw (6,8 CV) de potencia cada una, para poder impulsar las aguas hasta la red de distribución.

CAPTACIÓN Nº 2

Procedencia del agua: Acuífero 03.05 (Madrid-Talavera).

Masa de agua: 030.015 (Talavera).

Tipo de captación: Sondeo.

Volumen máximo anual (m³): 19.786.

Volumen máximo mensual (m³): 5.379,73.



Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
177,64	398,24	575,88	911,81	1182,91	2697,66	5379,73	5111,16	1798,44	830,15	496,74	225,64

Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,44.

Diámetro sondeo (mm): 450.

Profundidad sondeo (m): 120.

Potencia instalada (C.V.): 25.

Localización de la captación:

Topónimo: C/ Marte, 14. Término municipal: Escalona. Provincia: Toledo. Polígono: Zona urbana. Parcela: Zona urbana. Coordenadas U.T.M. ETRS 89; (X, Y): 380.333; 4.444.661. Huso: 30.

Observaciones: Las aguas de traídas desde esta captación nº 2, serán impulsadas hasta un depósito semienterrado de hormigón de 300 m³ de capacidad denominado "Depósito Conejeros" y situado en la C/ Marte, 14, donde se realizará el correspondiente tratamiento de desinfección y cloración, disponiendo por otra parte de un equipo de rebombeo que consta de 4 bombas con motores de 3 Kw (4 CV) de potencia cada una, para poder impulsar las aguas hasta la red de distribución.

Características del uso

Uso: Abastecimiento de la Urbanización "Carrasquilla-Conejeros".

Clasificación del uso: Abastecimiento fuera de los núcleos urbanos. Apartado a) 2º del artículo 49 bis del RDPH.

Consuntivo: Si.

Volumen máximo anual (m³): 31.913.

Volumen máximo mensual (m³): 8.677,07.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
286,51	642,31	928,82	1470,63	1907,89	4351,1	8677,07	8243,89	2900,74	1338,94	801,18	363,92

Número de personas: 72 habitantes permanentes y 649 habitantes en periodo estacional.

Localización:

Término Municipal	Provincia	Zona Urbana
Escalona	Toledo	Urbanización "Carrasquilla-Conejeros"

En Madrid a 4 de noviembre de 2020.-El Comisario de Aguas, Javier Díaz Regañón Jiménez.

N.º1.-5799