



Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

COMISARÍA DE AGUAS

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido otorgada una concesión de aguas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada:

- Referencia expediente: C-0040/2017.

Características del aprovechamiento

Titular: Ayuntamiento de Fuensalida (P-4506600-H).

Uso: Abastecimiento de núcleo urbano y de polígono industrial.

Clasificación del uso:

- Abastecimiento de núcleos urbanos, Apartado a) 1º i) Art. 49 bis del RDPH

- Abastecimiento de núcleos urbanos, Apartado a) 1º iv) Art. 49 bis del RDPH

Volúmen máximo anual (m³): 1.405.192.

Volúmen máximo mensual (m³): 198.132.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
56208	84311	98363	112415	140519	168623	198132	195322	168623	70260	56208	56208

Caudal máximo instantáneo (l/s): 136,71.

Procedencia de las aguas: Aguas subterráneas, acuífero 03.05 Madrid-Talavera.

Plazo: 75 años.

Título que ampara el derecho: Concesión otorgada por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de esta fecha.

Nº de captaciones: 4.

Nº de usos: 2.

Observaciones: El agua de los sondeos 1, 2 y 3 se destina al abastecimiento del núcleo urbano. Existen 5 depósitos (denominados 1, 2, 3, A y B) donde se almacena el agua para su posterior distribución. La capacidad de almacenamiento del depósito 1 es de 600 m³, los depósitos 2 y 3 tienen una capacidad de 840 m³ cada uno de ellos, la capacidad del depósito A es de 300 m³ y la capacidad de almacenamiento del depósito B es de 1530 m³. Los 5 depósitos se encuentran situados en la parcela ubicada en la calle Greco número 1, en las siguientes coordenadas U.T.M. ETRS 89:

Deposito 1: X= 397 111; Y= 4 434 792

Deposito 2: X= 397 085; Y= 4 434 800

Deposito 3: X= 397 079; Y= 4 434 797

Deposito A: X= 397 121; Y= 4 434 787

Deposito B: X= 397 086; Y= 4 434 794

El agua procedente de los sondeos 1, 2 y 3 llega al depósito nº 1. Los tres depósitos están conectados hidráulicamente, por lo que los depósitos 2 y 3 se llenan por vasos comunicantes.

Los depósitos A y B se llenan independientemente desde el depósito enterrado nº 1 mediante 2 bombas.

El abastecimiento del polígono industrial se realiza con el agua detráida del sondeo nº 4. Esta se almacena en dos depósitos de 973 m³ y 120 m³ de capacidad cada uno de ellos, situados en las siguientes coordenadas U.T.M. ETRS 89:

Deposito 1: X= 395 191; Y= 4 434 615

Deposito 2: X= 395 187; Y= 4 434 593

Relación entre usos y captaciones:

Captaciones	Usos	Observaciones
1	1	Abastecimiento de núcleo urbano
2	1	Abastecimiento de núcleo urbano
3	1	Abastecimiento de núcleo urbano
4	2	Abastecimiento de polígono industrial

**Características de las captaciones****Sondeo 1.**

Procedencia del agua: Acuífero 03.05. Madrid-Talavera

Masa de agua: 030.015 Talavera.

Tipo de captación: Sondeo.

Volúmen máximo anual (m³): 425.124.

Volúmen máximo mensual (m³): 59.942,46.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
17005,06	25507,28	29758,55	34009,81	42512,34	51014,87	59942,46	59092,33	51014,86	21256,32	17005,06	17005,06

Caudal máximo instantáneo (l/s): 43,14.

Diámetro del sondeo (m): 0,6.

Profundidad del sondeo (m): 102.

Potencia instalada (C.V.): 120.

Localización de la captación:

Paraje: Prado Las Sauceras. Polígono: 27. Parcela: 110 (finca 2783). Término municipal: Fuensalida. Provincia: Toledo. Coordenadas UTM ETRS-89 (HUSO 30): X: 398 908; Y: 4 436 660.

Sondeo 2.

Procedencia del agua: Acuífero 03.05. Madrid-Talavera

Masa de agua: 030.015 Talavera.

Tipo de captación: Sondeo.

Volúmen máximo anual (m³): 425.124.

Volúmen máximo mensual (m³): 59.942.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
17005,06	25507,28	29758,55	34009,81	42512,34	51014,87	59942,46	59092,33	51014,86	21256,32	17005,06	17005,06

Caudal máximo instantáneo (l/s): 43,14.

Diámetro del sondeo (m): 0,6.

Profundidad del sondeo (m): 104.

Potencia instalada (C.V.): 120.

Localización de la captación:

Paraje: Prado Las Sauceras. Polígono: 27. Parcela: 110 (finca 2783). Término municipal: Fuensalida. Provincia: Toledo. Coordenadas UTM ETRS-89 (HUSO 30): X: 399 008; Y: 4 436 669.

Sondeo 3.

Procedencia del agua: Acuífero 03.05. Madrid-Talavera

Masa de agua: 030.015 Talavera.

Tipo de captación: Sondeo.

Volúmen máximo anual (m³): 425.124.

Volúmen máximo mensual (m³): 59.942.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
17005,06	25507,28	29758,55	34009,81	42512,34	51014,87	59942,46	59092,33	51014,86	21256,32	17005,06	17005,06

Caudal máximo instantáneo (l/s): 43,14.

Diámetro del sondeo (m): 0,6.

Profundidad del sondeo (m): 107.

Potencia instalada (C.V.): 120.

Localización de la captación:

Paraje: Prado Las Sauceras. Polígono: 27. Parcela: 110 (finca 2783). Término municipal: Fuensalida. Provincia: Toledo. Coordenadas UTM ETRS-89 (HUSO 30): X: 398 965; Y: 4 436 635.

**Sondeo 4.**

Procedencia del agua: Acuífero 03.05. Madrid-Talavera

Masa de agua: 030.015 Talavera.

Tipo de captación: Sondeo.

Volúmen máximo anual (m³): 129.820.

Volúmen máximo mensual (m³): 18.304,61.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
5192,83	7789,15	9087,36	10385,57	12981,98	15578,39	18304,61	18045,01	15578,39	6491,04	5192,83	5192,83

Caudal máximo instantáneo (l/s): 7,29.

Diámetro del sondeo (m): 0,5.

Profundidad del sondeo (m): 194.

Potencia instalada (C.V.): 35.

Localización de la captación:

Paraje: Calle Alemania nº 1 (finca 25.224). Ref. catastral 5245605UK9354N0001IU. Término municipal: Fuensalida. Provincia: Toledo. Coordenadas UTM ETRS-89 (HUSO 30): X: 395.189; Y: 4.434.573.

Características de los usos**Uso 1.**

Tipo de uso: Abastecimiento de núcleo urbano de Fuensalida.

Clasificación del uso: Abastecimiento de núcleos urbanos, Apartado a) 1º) i) Art. 49 bis del RDPH.

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m³): 1.275.372.

Volumen máximo mensual (m³): 179.827,39.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
51015,17	76521,85	89275,64	102029,43	127537,02	153044,60	179827,39	177276,99	153044,60	63768,96	51015,17	51015,17

Nº de personas a abastecer: 10.976 permanentes y 2.450 estacionales.

Dotación (l/hab/día): 300.

Localización:

T.M.	Provincia
Núcleo urbano de Fuensalida	Toledo

Uso 2.

Tipo de uso: Abastecimiento de polígono industrial "La Golondrina".

Clasificación del uso: Abastecimiento de núcleos urbanos apartado a) 1º) iv) Art. 49 bis del RDPH.

Uso consuntivo: Sí.

Volumen máximo anual (m³): 129.820.

Volumen máximo mensual (m³): 18.304,61.

Modulación mensual (m³):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
5192,83	7789,15	9087,36	10385,57	12981,98	15578,39	18304,61	18045,01	15578,39	6491,04	5192,83	5192,83

Superficie del Polígono (ha): 30,8549.

Localización:

T.M.	Provincia
Polígono industrial "La Golondrina" (Fuensalida)	Toledo

En Madrid a 24 de noviembre de 2020.-El Comisario de Aguas, Javier Díaz Regañón Jiménez.

N.º I.-1681